



Kölliken, 06.08.2008

Communiqué

Mit den Communiqués vom 26.06.2008 und 14.07.2008 haben wir über den Brand vom 26.06.2008 im Bereich der Manipulationshalle sowie über die eingeleiteten Massnahmen orientiert. Wie bereits berichtet, hat es sich bei diesem Ereignis um einen Brand von Magnesiummetallspänen gehandelt.

Seit Montag, 04.08.08 liegt nun eine erste provisorische Beurteilung des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich vor. Dieser besagt, dass es sich um ein oberflächliches Brandereignis gehandelt habe, bei dem ein Krater von ca. 30 – 40 cm Tiefe entstanden sei. Dieser reiche somit nicht bis zur nächst tieferen Schicht Fässer. Es könne davon ausgegangen werden, dass sich das am Brand beteiligte Material vollständig umgesetzt habe. Detaillierte Analyseergebnisse der erhobenen Proben liegen zurzeit noch nicht vor. Für die notwendigen Reparaturen an der Hallenkonstruktion und an den Halleneinrichtungen bestehe nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich keine unmittelbare Gefahr.

Gestützt auf diese Beurteilung wurden die entsprechenden Reparaturarbeiten am Dienstag 05.08.08 durch die SMDK freigegeben. Dabei wird als erstes bis zum Bereich des Schadenplatzes eine mehrschichtige Baupiste mit Wendeplatz erstellt. Die noch in diesem Bereich liegenden Handlingcontainer und Fässer werden innerhalb der Halle umgestellt und weiter überwacht.

Ab Mitte August werden auf dieser Baupiste die für die Reparaturarbeiten notwendigen Hebebühnen aufgestellt. Die beschädigten Leitungskabel und Beleuchtungskörper werden ersetzt und die beschädigten Teile der Brandmeldeanlage wieder in Betrieb gesetzt. Bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten wird weiterhin eine Brandwache aufrecht gehalten.

Die Reparaturarbeiten dauern bis voraussichtlich Ende August, sodass eine Wiederaufnahme des Rückbaubetriebs frühestens ab Anfang September 2008 möglich sein wird.

Über die getroffenen Massnahmen und die Wiederaufnahme des Rückbaubetriebs wird die SMDK die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit erneut informieren.